



福建省国产涉及饮用水卫生安全产品
卫生许可批件

共 2 页 第 1 页

产品名称	南亚牌给水用聚乙烯 PE 管材、管件
产品类别	输配水设备
产品规格或型号	管材公称外径 20mm-630mm, 管件公称外径 20mm-250mm、公称壁厚 2.3mm-57.2mm
申请单位	南亚塑胶工业（厦门）有限公司
申请单位地址	厦门市海沧区新阳工业区新美路 2 号
实际生产企业	南亚塑胶工业（厦门）有限公司
实际生产企业地址	厦门市海沧区新阳工业区新美路 2 号
审批结论	经审核，该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，现予批准。
批准文号	闽卫水字（2009）第 0010 号
批准日期	2021 年 6 月 2 日
批件有效期	截至 2025 年 6 月 1 日

产品 技术 信息	<p>【产品说明】</p> <p>该产品由高密度聚乙烯（PE）混配料经热熔制成。符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001年版）中浸泡试验项目的卫生要求。</p> <p>【主要成份或部件】</p> <p>高密度聚乙烯（PE）混配料</p> <p>【使用范围】</p> <p>用于生活饮用水的输配</p> <p>【注意事项】</p> <ol style="list-style-type: none">1. 应存放在干燥、通风的库房内，应避免与具有腐蚀性的物质存放一起，不接触不符合饮用水卫生标准的物质。2. 运输过程中不应抛摔或剧烈撞击。3. 由专业人员安装，安装、使用前请详细阅读使用指南。
备注	<ol style="list-style-type: none">1. 本批件只对与所载明内容（包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等）一致的产品有效，且必须在本批件注明的实际生产企业生产。2. 批准时仅对其所申报材料对应产品的卫生安全性进行了审核，未对其所宣传的功能和其他质量问题进行评价。

请于批件有效期届满 30 个工作日之前提出延续申请。

福建省卫生健康委员会

2021年6月2日(延续)

